

TOIMIVUSDEKLARATSIOON NR DOP 0021/17

1. Toode:

NYY-J; NYY-O 0,6/1kV

2. Ehitustoote tüübitähis:

Tüüp ja partii number on märgitud tootele / pakendi etiketil

3. Määratud otstarve või otstarbed

Elektrikaabel elektrienergia edastamiseks, õhu-elektriliinidele, kasutamiseks sise- ja välitingimustes, kaablikanalites või vahetult maapinda paigaldatuna. Kasutamiseks objektidel, mille puhul ehitusmaterjalide tuletundlikkuse nõuded on määratletud.

4. Tootja nimi ja aadress:

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.
Ul. Laskowska 1
21-200 PARCZEW

5. Asjakohastel juhtudel volitatud isiku nimi ja aadress

Ei ole asjakohane.

6. Kasutusomaduste püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid

Süsteem 3

7. Toodangu põhivastavuse hindamises osaleva teavitatud üksuse nimi ja registreerimisnumber:

Teavitatud üksuse nimi ja registreerimisnumber	Klassifikatsioon
ITB – Instytut Techniki Budowlanej (Ehitustehnika instituut), 1488	998.6/17/Z00NZP

8. Deklareeritud omadused

Üldised omadused	Kasutusomadused	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Tuletundlikkus	E _{ca}	PN-EN 50575:2015+A1:2016
Ohtlikud ained	NPD	PN-EN 50575:2015+A1:2016

9. Punktides 1 ja 2 määratletud kasutusomadused on kooskõlas punktis 8 osutatud kasutusomadustega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 305/2011 punktis 4 osutatud tootja vastutusel.

Tootja nimel allkirjastas:
Parczerw dn. 02.06.2017r.

KIEROWNIK
Kontroli Jakości

.....mgr. Piotr Grabowski.....
Kvaliteedikontrolli osakonna juhataja