

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr.:DoP-18-0063-02

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood | FLAMEBLOCKER FXQ 450/750V ümarkeermega mitmesoonelised |
| 2 | Ulatus | 3G4;3G6; 3G10; 4G4; 4G6; 4G10; 5G4; 5G6; 5G10; 5G16 |
| 3 | Kavandatud kasutusala(d) | Jõu-, juhtimis- ja kommunikatsioonikaablid. Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele |
| 4 | Tootja | TELE-FONIKA Kable S.A.
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice, Polska |
| 5 | Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem | 1+ |
| 6 | Ühtlustatud standard | EN 50575:2014+A1:2016 |
| 7 | Teavitatud asutus(ed) | Instytut Techniki Budowlanej NB 1488 |
| 8 | Deklareeritud toimivus | Reageerimine tulele: Cca-s1a,d1,a1
Ohtlikud ained: NPD |

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Zbigniew Eichler

(Nimi)
GLÓDNY TECHNOLOG
Zakład Kraków
Zbigniew Michał Eichler

Myślenice, 1.03.2018

(Koht, väljaandmise kuupäev)

.....

(Allkiri)